

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: МБОУ СОШ №23

Место нахождения (адрес) г.Новороссийск, с.Гайдук, ул.Мира,47

Форма собственности объекта: Муниципальная собственность

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБОУ СОШ №23 тел. 269-242

ИНН 2315078251, ОГРН: 1022302392606

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта         | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>2.1. Участки и территории</b>               |                                  |                        |                                  |  |
| <b>Вход на территорию:</b>                     |                                  |                        |                                  |  |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К                                | не менее 0,9 м.        | Соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4                          |
| - высота порога или перепад у калитки          | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | Соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4                          |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>        |                                  |                        |                                  |  |
| - высота подъема ступеней                      | О, С                             | 12 – 15 см.            | Отсутствует                      | Не требуется                             |
| - ширина ступеней                              | О, С                             | 35 - 40 см.            |                                  | п. 4.1.12                                |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования       | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| - едилонообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                      |                                  | п. 4.1.12   |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.   | О, С                             | наличие                      |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                      |                                  | п. 4.1.12   |
| - контрастная окраска краевых ступеней   | С                                | наличие                      |                                  | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>                                | К                                | наличие                      | Отсутствует                      | п. 4.1.14<br>Не требуется                             |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.              |                                  | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)           |                                  | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                      | К                                | не менее 1,5 х 1,5 м.        |                                  | п. 4.1.15   |
| Поручни пандуса:   |                                  |                              |                                  |   |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                      |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                       |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                       |                                  | п. 4.1.15   |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.                 |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>Автостоянка</b>   |                                  |                              | Отсутствует                      | Не требуется  |
| Количество мест для транспорта инвалидов   | О, С, Г, К                       | не менее 10% (но не менее 1) |                                  | п. 4.2.1  |
| В том числе для транспорта инвалидов   | К                                | 5%                           |                                  | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                          |

|  |                                     |                           |                                     |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Функциональные зоны /<br>элементы объекта  | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
| на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>   |                                     |                           |                                     |  |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                          | К, О                                | не более 50 м.            |                                     | п. 4.2.2   |
| Обозначение места специальным знаком:  |                                     |                           |                                     |  |
| - на поверхности покрытия стоянки  | О, С, Г, К                          | наличие                   |                                     | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К                          | наличие                   |                                     | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:  |                                     |                           |                                     |  |
| - ширина   | К                                   | не менее 1,0 м.           |                                     | рис. Д.5   |
| - уклон  | К                                   | не более 10%              |                                     | п. 4.1.8   |
| - перепад высот в месте съезда   | К                                   | не более 1,5 см.          |                                     | п. 4.1.8   |
| <b>Путь к входу в здание:</b>  |                                     |                           |                                     |  |
| - указатели направления движения   | К                                   | наличие                   | Отсутствует                         | п. 4.1.3<br>Требуется                                    |
| - ширина пути движения   | К                                   | не менее 1,2 м.           | Соответствует                       | п. 4.1.7   |
| - продольный уклон пути движения   | К                                   | не более 5%               | Соответствует                       | п. 4.1.7   |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути   | С                                   | не менее 5,0 см.          | Соответствует                       | п. 4.1.8   |
| <b>Открытая лестница:</b>  |                                     |                           |                                     |  |
| - высота подьема ступеней  | О, С                                | 12 – 15 см.               |                                     | п. 4.1.12  |
| - ширина ступеней  | О, С                                | 35 - 40 см.               |                                     | п. 4.1.12  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвайдов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>  | О, С                            | наличие                | Соответствует                    | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                               | наличие                | Отсутствует                      | п. 4.1.12<br>Требуется                                |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней  | С                               | наличие                | Соответствует                    | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>  | К                               | наличие                | Отсутствует                      | п. 4.1.14<br>Не требуется                             |
| - длина марша пандуса  | К                               | не более 9,0 м.        |                                  | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                               | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                      | К                               | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                 |                        |                                  |   |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                            | наличие                |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | К                               | 0,7 м.                 |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | О                               | 0,9 м.                 |                                  | п. 4.1.15   |
| - расстояние между поручнями   | К                               | 0,9 - 1,0 м.           |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>2.2. Вход</b>   |                                 |                        |                                  |   |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>   |                                 |                        |                                  |   |
| - поручни по обеим сторонам  | О, С                            | наличие                | Соответствует                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |
| - поручни на высоте  | О, С                            | 90 см.                 | Соответствует                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию  |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - высота подъема ступеней   | О, С                             | 12 – 15 см.            | Соответствует                    | п. 4.1.12  |
| - ширина ступеней   | О, С                             | 35 - 40 см.            | Соответствует                    | п. 4.1.12  |
| - единообразная геометрия ступеней  | О, С                             | наличие                | Соответствует                    | п. 4.1.12  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>                              | К                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 4.1.14<br>Есть вход с другой стороны здания, что позволяет инвалидом въехать внутрь школы |
| - длина марша пандуса   | К                                | не более 9,0 м.        |                                  | п. 4.1.14  |
| - уклон пандуса (высота / длина)  | К                                | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 4.1.14  |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                               | К                                | не менее 1,5 х 1,5 м.  |                                  | п. 4.1.15  |
| <b>Поручни пандуса:</b>   |                                  |                        |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон  | К, О                             | наличие                |                                  | п. 4.1.15  |
| - непрерывная поверхность по всей длине   | К, О                             | наличие                |                                  | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)  |
| - на высоте   | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 4.1.15  |
| - на высоте   | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 4.1.15  |
| - расстояние между поручнями  | К                                | 0,9 - 1,0 м.           |                                  | п. 4.1.15  |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К                                | наличие                |                                  | п. 4.1.14; п. 5.2.13   |
| <b>Входная площадка</b>   |                                  |                        |                                  |  |

| Функциональные зоны / элементы объекта                                      | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования           | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Размер входной площадки:  |                                  |                                  |                                  |   |
| - при открывании двери наружу   | К                                | не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м. | Соответствует                    | п. 5.1.3  |
| - при наличии пандуса   | К                                | не менее 2,2 х 2,2 м.            | Не имеется                       | п. 5.1.3  |
| Нескользящее покрытие   | К, О, С                          | наличие                          | Соответствует                    | п. 5.1.3  |
| <b>Дверь входная наружная:</b>  |                                  |                                  |                                  |   |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                 | К                                | не менее 0,9 см.                 | Не соответствует                 | п. 5.1.4  |
| - высота порога двери   | К                                | не более 1,4 см.                 | Соответствует                    | п. 5.1.4  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                            | С                                | наличие                          | Отсутствует                      | п. 5.1.5<br>Не требуется                              |
| <b>Тамбур</b> (глубина х ширина)  | К                                | не менее 1,5 х 1,5 м.            | Имеется                          | п. 5.1.7; рис. Д. 10                                  |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>  |                                  |                                  |                                  |   |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                 | К                                | не менее 0,9 см.                 | Не соответствует                 | п. 5.1.4  |
| - высота порога двери   | К                                | не более 1,4 см.                 | Соответствует                    | п. 5.1.4  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                            | С                                | наличие                          | Соответствует                    | п. 5.1.5  |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1,2,3</b> |                                  |                                  |                                  |   |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                           | К                                | не менее 1,5 м.                  | Соответствует                    | п. 5.2.1  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                        | К                                | не менее 1,2 м.                  | Соответствует                    | п. 5.2.1  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помеще-   | К                                | не менее 0,9 м.                  | Соответствует                    | п. 5.2.4  |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Высота порогов или перепад высот  | К                                | не более 1,4 см.       | Соответствует                    | п. 5.2.4  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                |                                  |                        |                                  |   |
| - на стенах   | С                                | не более 10 см.        | Соответствует                    | п. 5.2.7  |
| - на отдельно стоящей опоре   | С                                | не более 30 см.        | Не соответствует                 | п. 5.2.7  |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                           |                                  |                        |                                  |   |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                     | О, С                             | наличие                | Соответствует                    | п. 5.2.9  |
| Поручни с двух сторон лестницы  | О, С                             | наличие                | Не соответствует                 | п. 5.2.15   |
| Поручни на высоте   | О, С                             | 90 см.                 | Соответствует                    | п. 5.2.15   |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | С, О                             | не менее 30 см.        | Соответствует                    | п. 5.2.10   |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                      | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 5.2.16<br>Требуется                                |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу       | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 5.2.10<br>Требуется                                |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                                 | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 5.2.12<br>Требуется                                |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):      |                                  |                        |                                  |   |
| - Высота одного подъема   | К, О                             | не более 0,8 м.        |                                  | п. 5.2.13   |
| - уклон (отношение высота / длина)  | К, О                             | не более 1/20          |                                  | п. 5.2.13   |

|   |                                  |                        |                                  |   |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
| - габариты кабины (глубина x ширина)  | К                                | не менее 1,5 x 1,7 м.  |                                  | п. 5.2.18   |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)   | К                                | не менее 0,95 м.       |                                  | п. 5.2.18   |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008               |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20   |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |                                  | наличие                |                                  | п. 5.2.20   |

#### 2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1,2,3

|  |   |                  |             |              |
|--|---|------------------|-------------|--------------|
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>               |   |                  | Отсутствует |              |
| Количество мест для инвалидов-колясочников                     | К | не менее 1%      |             | п. 7.1.7     |
| Размер места для инвалида-колясочника:                         |   |                  |             |              |
| - при доступе сбоку  | К | 0,55 x 0,85 м.   |             | п. 7.1.7     |
| - при доступе спереди или сзади                                | К | 1,25 x 0,85 м.   |             | п. 7.1.7     |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.       | К | не более 0,85 м. |             | п. 7.1.9     |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м.  |             | п. 7.1.9     |
| <b>Предприятия торговли</b>                                    |   |                  | Отсутствует | Не требуется |

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.   | К                                | не более 0,85 м.        |                                  | п. 7.4.1  |
| Глубина полок   | К                                | не более 0,5 м.         |                                  | п. 7.4.1  |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1              |                                  | п. 7.4.2  |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1,1 м.         |                                  | п. 7.4.2  |
| <b>Предприятия питания</b>  |                                  |                         | Отсутствует                      | Не требуется  |
| Ширина проходов   | К                                | не менее 0,9 м.         |                                  | п. 7.4.7  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.   | К                                | не менее 1              |                                  | п. 7.4.7  |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К                                | наличие                 |                                  | п. 7.4.7  |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>  |                                  |                         | Отсутствует                      | Не требуется  |
| Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)  | К                                | не менее 0,85 x 1,0     |                                  | п. 7.1.9  |
| Количество номеров для инвалидов  | К, О, С, Г                       | 5%                      |                                  | п. 6.3.1  |
| Входная дверь в номер:  |                                  |                         |                                  |   |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.         |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.        |                                  | п. 5.1.4  |
| Свободное пространство в номере   | К                                | диаметр не менее 1,4 м. |                                  | п. 6.3.1  |
| Туалет в номере (на этаже):   |                                  |                         |                                  |   |

|   |                                  |                         |                                  |   |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Функциональные зоны / элементы объекта                        | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
| - ширина дверного проема                                      | К                                | не менее 0,8 м.         |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.        |                                  | п. 5.1.4  |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К                                | не менее 0,75 м.        |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                   | К                                | диаметр не менее 1,4 м. |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - откидные опорные поручни, штанги                            | К, О                             | наличие                 |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| <b>Обслуживание в кабине:</b>                                 |                                  |                         |                                  |   |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.         | Соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.        | Соответствует                    | п. 5.1.4  |
| - ширина прохода  | К                                | не менее 1,2 м.         | Соответствует                    | п. 5.2.2  |
| - стол с высотой рабочей поверхности                          | К                                | не более 0,85 м.        | Соответствует                    | п. 7.1.9  |
| - ширина и высота проема стола для ног                        | К                                | не менее 0,75 х 0,49 м. | Соответствует                    | п. 7.1.9  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                   | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует                    | п. 5.2.2  |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2,3</b>      |                                  |                         |                                  |   |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества             | К                                | 7% (но не менее 1)      | Отсутствует                      | п. 5.3.2<br>Требуется                                 |
| Знак доступности кабины для инвалидов                         | К                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.3.6<br>Требуется                                 |
| Размер кабины (ширина х глубина)                              | К                                | не менее 1,65 х 1,8 м.  | Не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Ширина двери кабины   | К                                | не менее 0,9 м.         | Не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |

|                                   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Вход                              | - | + |   | + | + |
| Пути движения                     | - | - | - | - | + |
| Зона оказания услуги              | + | + | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение | - | - | - | + | + |
| Средства информации               | - | + | - | - | - |

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| Объект            | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен   |                             |   |   |   | Г |
| Объект недоступен |                             | X   | X | X | X |

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации   |
|-----------------------------|---|
| Участки и территории        | Оборудовать указатели направления движения.<br>Оборудовать рельефную тактильную полосу за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.   |
| Вход                        | Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе заменяет, вход с другой стороны здания, что позволяет инвалидам въехать внутрь школы;<br>Оборудовать двери входную внутреннюю и входную наружную шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 см; |
| Пути движения               | Оборудовать конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ на отдельно стоящей опоре не более 30см.<br>Оборудовать лестницу внутреннюю (в зону оказания услуги) поручнями с двух сторон лестницы, тактильные указатели                       |

| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>Телли на поручнях лестниц, тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз, различный цвет ступеней и площадок перед ними;</p> <p>Адаптировать пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) или подъемное устройство.</p> |
| Зона оказания услуги              | Соответствует  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | В полном объеме оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.   |
| Средства информации               | Оборудовать информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками.  |

«25» марта 2014г.

Дата составления Паспорта

Специалист I разряда

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Н.Ю. Корытная  
Ф.И.О.